



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/381-3562

об устранении нарушений требований законодательства в области безопасности в электроэнергетике, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

" 30 " августа 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 Журавушка» Старооскольского городского округа РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Углы, д.21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/381-3136 от 20.06.2017 г. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного Валентина Алексеевича была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа (далее МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа) с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 28 августа 2017 г., продолжительность 8 час. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 29 августа 2017 г., продолжительность 8 час. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 30 августа 2017 г., продолжительность 6 час. проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований безопасности в электроэнергетике и выполнения требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа
РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Углы, д.21
ИНН 3128030533, ОГРН 1023102365131, КПП 312801001
Заведующий Губатова Лариса Николаевна

Лицо(а), проводившее проверку: Первышев Николай Вячеславович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Губатова Лариса Николаевна законный представитель юр. лица заведующий МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа, Сушкова Елена Егоровна заведующий хозяйством МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка соблюдения требований безопасности в электроэнергетике и выполнения требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований безопасности в электроэнергетике и выполнения требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»: при проведении проверки в МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа выявлено 3 (три) нарушения соблюдения требований безопасности в электроэнергетике.

На основании акта-проверки от 30.08.2017 года № Б7/381-3562, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа (РФ, Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр. Углы, д.21) и его законному представителю заведующему МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа Губатовой Ларисе Николаевне организовать устранение выявленных нарушений:

	Конкретное нарушение требований энергетической безопасности	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования энергетической безопасности	Срок устранения нарушения
1.	Не составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭ-ЭП), утверждены Министерством энергетики Российской Федерации Приказ №6 от 13 января 2003 г.; Зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г., рег. №4145, Введены в действие с 1 июля 2003 г. ПТЭЭП п.1.5.18	МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа	30.09.2017г
2.	Не заведены паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	ПТЭЭП 2.7.15	МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа	30.09.2017г
3.	Оборудование не обеспечено запасными частями и материалами.	ПТЭЭП 1.6.10	МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа	30.09.2017г

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора в срок до 30.09.2017 г. по адресу: индекс, город Белгород, ул. Студенческая, д.18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46 и по адресу электронной почты: bl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru.

Предписание от « 30 » августа 2017 г. № Б7/381-3562 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Об устранении нарушений и выполнении предписания известить:

Верхне-Донское управление Ростехнадзора до " 30 " сентября 2017 г.
(наименование Ростехнадзора, территориального органа Ростехнадзора) (дата извещения)

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:

Копии документов, подтверждающие выполнение нарушений

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 3 квартале (октябрь) 2017 г.
(квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
НАДЗОРА ЗА ГТС
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫШЕВ Н.В.

Предписание получил(а):

Губатова Лариса Николаевна законный представитель юр. лица заведующий МБДОУ ДС №66 «Журавушка» Старооскольского городского округа.

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " августа 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)